

# energieprestatiecertificaat publieke gebouwen

kinderdagverblijf en/of  
buitenschoolse opvang

## publieke organisatie

BKO KinderParadijs Gasthuisbosdreef	bouwjaar	1960
straat Gasthuisbosdreef	nummer	1C bus
postnummer 3700	gemeente	Tongeren

gemeten energieverbruik (kWh/m<sup>2</sup>):

**206.56**

206.56  
kWh/m<sup>2</sup>



### adviezen gebruiker

\* verlichting: organiseren van een bewustzijns campagne bij gebruikers om lichten te doven bij het verlaten van een lokaal

### adviezen beheer en installatie

- \* energiezorg: energiezorg structureren
- \* energiezorg: een verantwoordelijke energiezorg aanstellen
- \* gebouwschil: het dak (of de zoldervloer) beter isoleren.
- \* gebouwschil: de buitenmuren beter isoleren. Evalueren optimale isolatiewijze (aanbrengen isolatie aan binnen- of buitenzijde of opvullen spouw)

### adviezen beheer en installatie (vervolg)

- \* verwarming: jaarlijks evalueren en bijstellen van de klokprogrammatie om de warmtedistributie af te stemmen op de warmtevraag
- \* verwarming: plaatsen van een toegangssluis of een inrichting voor het automatische sluiten van de deuren tussen ruimtes met sterk verschillend temperatuurniveau
- \* sanitair warm water: de elektrische boilers voorzien van week- of jaarklokken als de (legionella)wetgeving dat toestaat.
- \* sanitair warm water: leidingen sanitair warm water overal isoleren om distributieverlies te beperken
- \* verlichting: de bestaande armaturen vervangen door hoogwaardige optieken met spiegelreflectoren. Eventueel kan een deel van de lampen verwijderd worden.

## energiedeskundige

voornaam	JEAN	achternaam	GEORGES	erkenningscode	EP06060
straat	Clarastraat	nummer	3	bus	
postnummer	3700	gemeente	Tongeren		

## verklaring van de energiedeskundige

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, energieverbruiken, energieaudit).  
datum: 15/12/2014

handtekening:



Dit certificaat is geldig tot en met 15/12/2024